



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «Б», г. Улан-Удэ, 670013  
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: [org@03.rospotrebnadzor.ru](mailto:org@03.rospotrebnadzor.ru) <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

## ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
и контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей**

25.12.2012г.

№ 423

г. Улан-Удэ

При проведении обследования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: 670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, дом 3, в деятельности проверяемого юридического лица:

Наименование юридического лица – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ (далее сокр. МБОУ «СОШ №37» г. Улан-Удэ)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - № 1020300966180, дата регистрации 03.06.2011

Устав учреждения - утвержден приказом МУ «Комитета по образованию г. Улан-Удэ» № 381 от 26.05.2011г.

Расчетный счет № 40204810600000000304 ГРКЦ НБ РБ Банка России

ИНН - 0323092104 КПП - 03201001

Юридический адрес предприятия - 670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, дом 3

Фактический адрес предприятия - 670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, дом 3

Руководитель учреждения – директор МБОУ СОШ №37 Хамеруева Марина Владимировна

Законный представитель юридического лица – директор МБОУ СОШ №37 Хамеруева Марина Владимировна

Дата, месяц, год рождения – 18.07.1962 года рождения

Место рождения – с. Гурульба, Иволгинского р-на, Бурятской АССР

Гражданство – гражданка РФ

Семейное положение - замужем

Место жительства - 670018, г. Улан-Удэ, п.Аэропорт, д.30, кв.88.

Место работы, должность - директор МБОУ СОШ №37, тел. 22-70-33, сот. 600-822

Документ, удостоверяющий служебное положение – приказ о приеме работника на работу № 167/а от 01.09.2009 Муниципального учреждения «Комитет по образованию г. Улан-Удэ», на основании трудового договора от 31. 08.2012г.

Документ, удостоверяющий личность - паспорт серия 81 06 № 108114, выдан 02.07.2007 ТП в пос. Заречный ОУФМС России по Республике Бурятия в Советском районе г. Улан-Удэ,

В период времени с 14 час 00 мин 15 декабря 2012г по 10 час 00 мин 25 декабря 2012г юридическим лицом - Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Улан-Удэ", расположенным по адресу: 670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, дом 3, выявлено, что в результате ненадлежащего исполнения директором Учреждения Хамеруевой М.В. допущено не выполнение предписания Управления Роспотребнадзора по РБ по устранению выявленных нарушений санитарных норм и правил № 429/1 от 25 декабря 2008 г. Срок выполнения предписания истек 13.11.2012г., выразившиеся в следующем: предписание выполнено частично, из 8 пунктов предписания частично выполнено 5 пунктов предписания.

Количество обучающихся в классах не определяется исходя из расчета площади учебного кабинета на одного обучающегося, так учебные кабинеты площадью (47,5 кв.м.-50,1 кв.м.) недостаточны для проведения учебных занятий во всех классах с количеством обучающихся от 23 до 32 человек, площадь учебного кабинета химии № 15 равная 66 кв.м. недостаточна для проведения учебных занятий в 4 классах (8а, 9в,9г,11а) с количеством обучающихся от 27 до 30 человек, площадь учебного кабинета физики № 8 равная 67,5 кв.м. недостаточна для проведения учебных занятий в 6 классах (7а,7б,7в,8а, 9в,11а) с количеством обучающихся от 28 до 32 человека, площадь учебного кабинета биологии № 16 равная 62,5 кв.м. недостаточна для проведения учебных занятий в 17 классах с количеством обучающихся от 26 до 32 человек (5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9в, 9г,11а), допускается площадь учебного кабинета на 1 учащегося от 1,5 до 2,4 кв.м., при норме не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах обучения, что является нарушением п. 4.9 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

По пункту 2 предписания:

В 13 учебных кабинетах заменены устаревшие классные доски, в 2-х кабинетах № 17,18 устаревшие классные доски не заменены, в 5 учебных кабинетах № 8, 13, 14, 16, 20 классные доски не оборудованы софитами, в 8 учебных кабинетах № 1,10,12,14,15,17,18,19 софиты над классными досками установлены без соблюдения требования выше верхнего края доски на 0,3 м, что является нарушением п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

По пункту 3 предписания:

В 18 кабинетах ученическая мебель заменена на регулируемую. В 10 учебных кабинетах установлена мебель нерегулируемая, 1 типа размера, что не позволяет провести подбор мебели соответственно росту обучающихся, что является нарушением п. п. 5.2, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По пункту 4 предписания:

В учебном заведении не организована одна большая перемена (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут или две перемены после 2-го и 3-го уроков по 20 минут каждая, что является нарушением п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

По пункту 6 предписания:

В кабинете физики и химии не оборудованы специальные ученические столы, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10

Своими действиями должностное лицо муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Улан-Удэ директор Хамеруева М.В. совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.19.5.ч.1 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Привести количество обучающихся в классах исходя из расчета площади учебного кабинета не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах обучения;
2. Провести в 2-х учебных кабинетах № 17,18 замену классных досок, установить софиты над классными досками в 13 учебных кабинетах № 10,12,14,15,17,18,19,8,13,14,16,20 с соблюдением требования п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Провести замену ученической мебели в 10 из 28 учебных кабинетов в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиям эргономики;
4. Составить и утвердить расписание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, представить копию расписания уроков;
5. Оборудовать в кабинете физики и химии специальные ученические столы.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Улан-Удэ

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия – 06.08.2014г.

Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными в ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч.4 ст.198 АПК РФ).

Начальник отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Скосырская И.Н. (Скосырская И.Н.)  
(подпись)

Копию настоящего предписания получил (а) 25.12.2012г.

Директор Хамеруева М.В. (Хамеруева М.В.)  
(подпись)